

Số: 50 /TB-CAVB

Vĩnh Bảo, ngày 07 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy

Kính gửi: Hiệu trưởng – Trường Trung học cơ sở Đồng Minh.

- Thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy (PCCC), Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy.

- Căn cứ Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

Công an huyện Vĩnh Bảo - Công an TP Hải Phòng thông báo và cử đoàn kiểm tra công tác PCCC gồm:

1. Đ/c Thượng úy Nguyễn Văn Thắng – Cán bộ (SĐT liên hệ: 0902.179.829)

2. Đ/c Trung úy Trần Văn Định – Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH.
Tiền hành kiểm tra công tác PCCC tại: Trường Trung học cơ sở Đồng Minh.

Địa chỉ: Thôn Từ Lâm, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.

Thời gian: ½ ngày, từ 08 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 5 năm 2024.

Nội dung kiểm tra:

1. Công tác tổ chức thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư 149/2020/TT-BCA của Bộ Công an các quy định, tiêu chuẩn, quy phạm về công tác PCCC.

2. Công tác tổ chức thực hiện các biện pháp an toàn PCCC, CNCH.


3. Công tác tổ chức thực hiện các kiến nghị của cơ quan Cảnh sát PCCC đối với cơ sở qua các lần kiểm tra trước.

Đề nghị Chủ cơ sở chuẩn bị báo cáo theo các nội dung trên, cung cấp hồ sơ liên quan và bố trí thời gian làm việc để công tác kiểm tra đạt kết quả tốt./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: PCCC.



Thượng tá Nguyễn Văn Hành

**BIÊN BẢN KIỂM TRA
AN TOÀN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY**

Hồi 08 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 5 năm 2024, tại Trường trung học cơ sở Đồng Minh.

Địa chỉ: Thôn Từ Lâm, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng.

Chúng tôi gồm:

Đại diện Công an huyện Vĩnh Bảo – Công an TP Hải Phòng:

- Đ/c Thượng úy Nguyễn Văn Thắng – Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH.
- Đ/c Trung úy Trần Văn Định – Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH.

Đã tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đối với: Trường trung học cơ sở Đồng Minh.

Đại diện cơ sở là:

- Ông: Phạm Xuân Hưng - Hiệu trưởng.
- Bà: Nguyễn Thị Thu - Giáo viên.

Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 1031/KH-CAVB-PCCC ngày 08/4/2024 của Công an huyện Vĩnh Bảo về kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở trường học trên địa bàn huyện. Ngày 10/5/2024 Đoàn kiểm tra Công an huyện Vĩnh Bảo đã tiến hành kiểm tra công tác PCCC và CNCH đối với trường Trung học cơ sở Đồng Minh. Kết quả kiểm tra như sau:

I. Đặc điểm có liên quan đến công tác PCCC:

- Trường THCS Đồng Minh được xây dựng tại xã Đồng Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, với tổng diện tích mặt bằng cơ sở là 6.000m² bao gồm các khu vực sau:

+ Khu nhà hiệu bộ: gồm 01 dãy nhà 02 tầng, diện tích khoảng 250m², kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực, tường gạch, nhà bậc II chịu lửa, mái bằng, có 01 cầu thang bộ.

+ Khu nhà dạy học: gồm 02 dãy nhà 02 tầng, có diện tích mặt khoảng 300m² kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực, tường gạch, nhà bậc II chịu lửa. Có 12 phòng học. Có 01 cầu thang bộ.



+ Theo báo cáo của Ban giám hiệu nhà trường: Trường THCS Đồng Minh được UBND huyện Vĩnh Bảo phê duyệt và xây dựng thêm 02 nhà phòng học đa năng có diện tích 80m²/nhà, 02 tầng và chưa được UBND huyện bàn giao để đi vào hoạt động. Khi UBND huyện bàn giao hạng mục công trình mới cho nhà trường, Ban giám hiệu sẽ báo cáo Công an huyện Vĩnh Bảo để được hướng dẫn.

+ Còn lại là khu vực sân và nhà để xe.

Tổng số CBGV, CNV nhà trường 25 người. Trong đó có 01 bảo vệ.

Tổng số học sinh năm học 2023 - 2024 là 460 học sinh.

Đặc điểm về giao thông, nguồn nước:

+ Giao thông: Cơ sở nằm cạnh đường trục xã, mặt đường rộng 6m đảm bảo cho xe chữa cháy di chuyển.

+ Nguồn nước: Ao nước bên trong cơ sở có khối tích khoảng 300m³ đảm bảo cho xe chữa cháy và máy bơm chữa cháy hút nước.

II. Về chấp hành các quy định của pháp luật về công tác PCCC tại cơ sở:

1. Về lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC

Nhà trường đã thành lập và quản lý hồ sơ theo dõi công tác PCCC tại cơ sở và cập nhật thông tin, tài liệu vào trong hồ sơ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 149/2020/TT-BCA.

2. Về công tác thẩm duyệt nghiệm thu

Cơ sở chưa được thẩm duyệt nghiệm thu về công trình

3. Về công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC

Không tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định (tại thời điểm kiểm tra hồ sơ từ năm 2022 đến thời điểm kiểm tra của trường THCS Đồng Minh không cung cấp được các tài liệu liên quan đến tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ)

3. Về nội quy PCCC:

Cơ sở đã xây dựng và ban hành nội quy về PCCC do người đứng đầu cơ sở quy định và niêm yết nội quy PCCC, tiêu lệnh chữa cháy, biển cấm lửa, cấm hút thuốc theo quy định.

4. Về xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH:

- Đã xây dựng phương án chữa cháy cơ sở theo mẫu PC11 - Thông tư số 66/2014/TT-BCA của Bộ Công an.



- Đã xây dựng phương án cứu nạn cứu hộ theo mẫu 04 ban hành theo Nghị định 83/2027/NĐ-CP do người đứng đầu cơ sở phê duyệt.

5. Về thành lập, quản lý, duy trì đội PCCC cơ sở.

Nhà trường đã thành lập đội PCCC cơ sở gồm 10 người, có quyết định thành lập đội PCCC cơ sở, quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ kèm theo. Tuy nhiên có 05/10 người được cấp giấy huấn luyện nghiệp vụ PCCC ngày 07/5/2022 theo quy định.

6. Về trang bị và duy trì hoạt động của dụng cụ, phương tiện PCCC:

Cơ sở đã trang bị 20 bình bột chữa cháy loại MFZ₄, 01 bình khí chữa cháy loại MT₃ được bố trí tại các phòng học.

Tại thời điểm kiểm tra, các phương tiện PCCC được trang bị tại nhà trường hoạt động bình thường.

7. Về trang bị hệ thống kỹ thuật kèm theo

Hệ thống dây dẫn điện của nhà trường đi trong nẹp bảo vệ, tại các khu vực có lắp các thiết bị bảo vệ điện như: attomat, cầu dao...

III. Tồn tại:

Không tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định (tại thời điểm kiểm tra hồ sơ từ năm 2022 đến thời điểm kiểm tra của trường THCS Đồng Minh không cung cấp được các tài liệu liên quan đến tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ)

III. Yêu cầu, kiến nghị:

Để đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình hoạt động, yêu cầu cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc các điểm kiến nghị sau:

1. Tiếp tục duy trì công tác tự kiểm tra an toàn PCCC tại trường, kịp thời phát hiện và xử lý các thiếu sót về PCCC, mỗi lần kiểm tra phải có biên bản lưu vào hồ sơ hoặc ghi vào sổ kiểm tra theo quy định.

2. Thường xuyên nhắc nhở CBCNV thực hiện nghiêm túc nội quy an toàn PCCC. Nghiêm cấm các hành vi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt tại những nơi có biển cấm.

3. Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện và các thiết bị tiêu thụ điện, kịp thời phát hiện và thay thế những hư hỏng có nguy cơ gây mất an toàn PCCC. Sắp xếp hồ sơ, tài liệu, các vật liệu dễ cháy đảm bảo cách xa nguồn nhiệt, thiết bị tiêu thụ điện, ổ điện, bảng điện tối thiểu 0,5m.



4. Củng cố, sắp xếp tài liệu liên quan đến công tác PCCC trong hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy; Chính lý, bổ sung phương án chữa cháy theo quy định. (Làm ngay)

5. Định kỳ 06 tháng gửi báo cáo kết quả kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy về cơ quan Cảnh sát PCCC theo quy định. (Làm ngay)

6. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng PCCC và CNCH cho giáo viên nhà trường. Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho đội PCCC cơ sở. (Làm ngay)

7. Tổ chức thực tập phương án chữa cháy theo quy định. (Định kỳ hằng năm).

8. Tổ chức thực tập phương án cứu nạn cứu hộ theo quy định (02 năm/lần)

9. Định kỳ đo điện trở chống sét theo quy định (Thực hiện ngay)

10. Báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC theo quy định của pháp luật. (Làm ngay)

IV Ý kiến của đại diện cơ sở

Theo báo cáo của Hiệu trưởng, dãy phòng học được xây dựng năm 1998, dãy nhà hiệu bộ được xây dựng năm 1998, dãy nhà phòng học phía sau được xây dựng năm 2010. Trong quá trình tiếp quản nhà trường không nhận được các giấy tờ liên quan đến công tác thẩm duyệt, nghiệm thu và trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy. Nhà trường đã gửi công văn kiến nghị đối với UBND huyện Vĩnh Bảo, Phòng giáo dục huyện Vĩnh Bảo để khắc phục các tồn tại mà Đoàn kiểm tra Công an huyện Vĩnh Bảo đã chỉ ra trong các biên bản kiểm tra.

Biên bản lập xong hồi 09 giờ 30 phút cùng ngày, gồm 04 trang được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, đã được đọc lại cho mọi người cùng nghe, công nhận đúng, không có ý kiến nào khác và nhất trí ký tên dưới đây.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ



HIỆU TRƯỞNG
Nam Xuân Hồng

ĐẠI DIỆN
ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

ĐẠI DIỆN
ĐOÀN KIỂM TRA


Thượng úy Nguyễn Văn Thắng